

25

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8
658080, г. Новоалтайск, ул. Войкова, 22, т.4-61-09, т. 4-70-08,
E-mail: to_gpn@mail.ru

Предписание № 62/1/2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Краевому государственному бюджетному общеобразовательному учреждению для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» в лице директора Некрасовой Ольги Николаевны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 62 от «26» февраля 2018 г. начальника ТО НД и ПР № 8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10:00-11:30 02.03.2018, 11:00-11:30 12.03.2018, 15:00-16:00 20.03.2018, 9:00-11:00 26.03.2018 проведена плановая / выездная проверка в отношении: Краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат», фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): г.Новоалтайск, ул. Барнаульская 3а.

проверку проводил(а):

Харламова Наталья Александровна - Дознаватель ТО НД и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, с привлечением инженера сектора ИИР в области ПБ ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Алтайскому краю Горлатова Сергея Алексеевича, инженера ФГБУ СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория по Алтайскому краю» Ильяшенко Антона Николаевича

совместно с: Директор Некрасова Ольга Николаевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	на объекте защиты параметры автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией не соответствуют требованиям пожарной безопасности	п. 61 Правила противопожарного режима в РФ, Протоколы № 123/18, № 124/18 от 02.03.2018 г. ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ	01.03.2019	
2	на объекте защиты не обеспечивается автоматический контроль исправности шлейфов пожарной сигнализации	СП 5.13130.2009 п. 13.15.2, п. 12.58 НПБ 88-2001*	01.03.2019	
3	приемно-контрольный прибор и прибор управления установлены не в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала	п. 13.14.5 СП 5.13130.2009	01.03.2019	

	пребыванием дежурного персонала			
4	выходы из помещения актового зала не оборудованы световыми оповещателями «Выход»	п. 5.3 СП 3.13130.2009	01.03.2019	
5	ширина эвакуационных выходов из актового зала менее 1,2 м (0,88 м и 0,76 м)	п. 5.2.14 СП 1.13130.2009	01.03.2019	
6	ширина выхода в свету из подвала не соответствует требованиям, составляет 0,56 м	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	01.03.2019	
7	предел огнестойкости лестничного марша в подвале менее R60	ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ, ч.2 ст. 87, таб. 21 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Техниче- ский регламент о требованиях пожар- ной безопасности"	01.03.2019	
8	ширина основного эвакуационного выхода с 1-го этажа из здания не соответствует требованиям, составляет 0,80 м	п.5.2.14 СП 1.13130.2009	01.03.2019	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Харламова Наталья Александровна - Дознаватель ТО
НД и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайско-

му краю

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)




(подпись)

М.Л.П.

«26» марта 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ 
(подпись)

Директор Некрасова Ольга Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)

«26» марта 2018 г.

Телефон доверия СРЦ МЧС России (8(3912)985547), ЦУС ФПС по Алтайскому краю: (8(3852)658219)