

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Главное управление МЧС России по Алтайскому краю**  
**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8**  
658080, г. Новоалтайск, ул. Войкова, 22, т.4-61-09, т. 4-70-08,  
E-mail: to\_gpn@mail.ru

Предписание № 32/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Краевому государственному бюджетному общеобразовательному учреждению для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» в лице директора КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» Некрасовой Ольги Николаевны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 32 от «2» февраля 2021 г. начальника ТО НД и ПР № 8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 08.02.2021 13:00-14:00, 25.02.2021 14:00-15:00 проведена плановая / выездная проверка в отношении: КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат», фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): г.Новоалтайск, ул. Барнаульская За.

проверку проводил(а):

Харламова Наталья Александровна - Старший дознаватель ТО НД и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, Старший инженер сектора ИИР в области ПБ ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Алтайскому краю Шерстюк Борис Анатольевич, инженер сектора ИИР в области ПБ ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Алтайскому краю Курочкин Виталий Владимирович

совместно с: директором КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» Некрасовой Ольгой Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения                                   | Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены                                                                                              | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.            | 2.                                                                                                                                                                   | 3.                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.                                                         | 5.                                                             |
| 1             | инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует разделу XVIII. «Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности ППР в РФ»                            | раздел XVIII. Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности Правила противопожарного режима в РФ                                                                                                                                                       | 10.08.2021                                                 |                                                                |
| 2             | не проведён внеплановый противопожарный инструктаж при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности | ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 26 Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", утвержденных Приказом МЧС России от 12 декабря 2007 года N 645 | 10.08.2021                                                 |                                                                |
| 3             | отделка стен в актовом зале выполнена материалами класса пожарной опасности более чем КМ1 (ДСП)                                                                      | табл.29 ФЗ от 22.07.2008г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.5.1.1. СП 1.13130.2020                                                                                                                                      | 10.08.2021                                                 |                                                                |

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме

выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Харламова Наталья Александровна - Старший дознаватель  
ТО НД и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому


краю

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«25» февраля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

✓   
(подпись)

Директор КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» Некрасова Ольга Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)

«25» февраля 2021 г.

Телефон доверия ЦУС ФПС по Алтайскому краю: (8(3852)658219)